«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБУ ДО СШ
г. Пролетарска
_____ В.В. Липодаев
«28» января 2025 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**
**№ 2**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: Спортивный центр с бассейном Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа г.Пролетарска Пролетарского района Ростовской области.
1.2. Адрес объекта: 347540, Ростовская область, г. Пролетарск, пр. 50 лет Октября 43, «в»
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 1958 кв. м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4724,0 кв. м
1.4. Год постройки здания - 2017 г., последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего*_____, *капитального* _____

**сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - полное юридическое наименование – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа г. Пролетарска Пролетарского района Ростовской области.
краткое наименование – МБУ ДО СШ г. Пролетарска
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 347540, Ростовская область, г.Пролетарск, пер. Красный, 31.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) - муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) – Районный отдел образования Администрации Пролетарского района Ростовской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 347540 Ростовская область, г.Пролетарск, ул. Пионерская, 51.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте** *(по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)* – образование
2.2 Виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей и взрослых

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – все возрастные категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития* – нет.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 500 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

## 3. Состояние доступности объекта

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

В образовательное учреждение дети могут проехать автобусом № 2 (Доротдел-Рыбзавод), № 3 (пос. Северный-Вокзал)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) – да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет-* нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет* – визуальная.

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* - нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* - нет

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания***

| №№ п/п | **Категория инвалидов** (вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)* |
|---|---|---|
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | ДУ |
| | *в том числе инвалиды:* | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

| № п \п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**** |
|---|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-И (К, О, У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (К, О, У) |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (К,О,У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (К,О,У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И (У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И (К,О,У) |

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: ***объект временно недоступен для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках, условно доступен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха; объект полностью доступен для инвалидов с нарушениями умственного развития.***

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*** |
|---|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | **Все зоны и участки** | Индивидуальное решение с ТСР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до _____ года

в рамках исполнения Акт обследования от «27» января 2025 г. №1

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДПВ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

ДПВ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование с проектной организацией

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: **февраль 2025г.**
**Информационно-аналитический портал Государственной программы Российской Федерации «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»**
*(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «28» января 2025 г.,

2. Акта обследования объекта: № 1 от «27» января 2025 г.

Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО СШ
г. Пролетарска
_____ В.В. Липодаев
«28» января 2025 г.

**АНКЕТА**
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**
**№ _____2_____**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: Спортивный центр с бассейном Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа г. Пролетарска Пролетарского района Ростовской области.
1.2. Адрес объекта: 347540, Ростовская область, г. Пролетарск, пр. 50 лет Октября, 43 «в»
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 3 этажа, 1958 кв. м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
1.4. Год постройки здания 2017 г., последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____., капитального _____

**сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) полное юридическое наименование – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа г. Пролетарска Пролетарского района Ростовской области.
краткое наименование – МБУ ДО СШ г. Пролетарска
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 347540, Ростовская область, г. Пролетарск, пер. Красный, 31.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Районный отдел образования Администрации Пролетарского района Ростовской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 347540 Ростовская область, г.Пролетарск, ул. Пионерская, 51.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое
образование
2.2 Виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей и взрослых.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – все возрастные категории.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – нет
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 500 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

## 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
В образовательное учреждение дети могут проехать автобусом № 2 (Доротдел-Рыбзавод), № 3 (пос. Северный-Вокзал)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 100 м
3.2.2 время движения (пешком) - 3 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) – да.
3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* нерегулируемые.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* визуальная.
3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* - нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* - нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|---|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| | *в том числе инвалиды:* | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|---|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Индивидуальное решение ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | Индивидуальное решение ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Индивидуальное решение ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Индивидуальное решение ТСР |
| 8 | Все зоны и участки | Индивидуальное решение ТСР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано** _____

Липодаев В.В. директор; г. Пролетарск, пер. Красный 31, тел. 8(86374) 9-66-67

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*

Приложение А.4

**УТВЕРЖДАЮ**
Директор МБУ ДО СШ
г. Пролетарска
_____В.В. Липодаев
«27» января 2025г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**
**объекта социальной инфраструктуры**
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**
**№ 2**

г. Пролетарск «28» января 2025 г.
Наименование территориального образования субъекта РФ

## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Спортивный центр с бассейном Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа г. Пролетарска Пролетарского района Ростовской области.
1.2. Адрес объекта: 347540, Ростовская область, г. Пролетарск, пр. 50 лет Октября, 43 «в»
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 1958 кв. м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да - 4724,0 кв. м
1.4. Год постройки здания 2017 г., последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* _____, *капитального* _____
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) полное юридическое наименование – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа г. Пролетарска Пролетарского района Ростовской области.
краткое наименование – МБУ ДО СШ г. Пролетарска
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 347540, Ростовская область, г. Пролетарск, пер. Красный, 31.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое
образование
2.2 Виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей и взрослых.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – все возрастные категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 500 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

## 3. Состояние доступности объекта

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

В образовательное учреждение дети могут проехать автобусом № 2 (Доротдел-Рыбзавод), № 3 (пос. Северный-Вокзал),

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 100 м

3.2.2 время движения (пешком) - 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) - нет

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет* - нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет* - визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* - нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* - нет

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

| № п/п | **Категория инвалидов** (вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)* |
|---|---|---|
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | ДУ |
| | *в том числе инвалиды:* | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

| № п/п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**** | **Приложение** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-И (К, О, У) | 1 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (К, О, У) | 2 | |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (К,О,У) | 3 | |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (К,О,У) | 4 | |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (У) | 5 | |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И (У) | 6 | |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И (К,О,У) | 7 | |

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: ***объект временно недоступен для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках, условно доступен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха; объект полностью доступен для инвалидов с нарушениями умственного развития.***

**4. Управленческое решение** (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*** |
|---|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Индивидуальное решение ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | Индивидуальное решение ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Индивидуальное решение ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Индивидуальное решение ТСР |
| 8. | **Все зоны и участки** | Индивидуальное решение ТСР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до
в рамках исполнения акт обследования от 2020 г. №
*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДП-И (У, Г, С), ДЧ-И (К, О)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
ДП-И (У, Г, С), ДЧ-И (К, О)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии _____
*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*
в сфере проектирования и строительства
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ПРО РО ООО«ВОИ»

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается - нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: Информационно-аналитический портал Государственной программы Российской Федерации «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.
2. Входа (входов) в здание на 1 л.
3. Путей движения в здании на 1 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте на ____ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ на 18 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)
Ситуационный план

Председатель комиссии:
Директор МБУ ДО СШ г.Пролетарска _____ В.В. Липодаев
Секретарь комиссии:
Председатель ПО _____Л.В. Чурсина
Члены комиссии:
Заместитель директора МБУ ДО СШ г.Пролетарска _____ О.С. Костенко

Заместитель директора МБУ ДО СШ г.Пролетарска _____ Ж.В. Самарина

Заместитель директора МБУ ДО СШ г.Пролетарска _____ Д.В. Грачев

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «28» января 2025 г.

## I. Результаты обследования:

### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Спортивный центр с бассейном МБУ ДО СШ г. Пролетарска,
347540, Ростовская область, г. Пролетарск, пр. 50 лет Октября, 43 «в»

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | нет | | | | | | |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | | | | | | | |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть | | | | К, О, У, Г | Наличие пандуса и других средств подъема, поручней с двух сторон | капитальный |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть | | | | К, О | Наличие пандуса | капитальный |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть | | | | К, О | Наличие зоны для парковки (стоянки автомобиля инвалида) | текущий |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Территория, прилегающая к зданию (участка) | ДП-И (К, О, У) | | | Ремонт (текущий, капитальный) |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступно полностью избирательно для инвалидов с нарушениями умственного развития. Возможно доступность полностью всем при проведении текущего и капитального ремонта.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «28» января 2025 г.

## I. Результаты обследования:
## 2. Входа (входов) в здание

Спортивный центр с бассейном МБУ ДО СШ г. Пролетарска,
347540, Ростовская область, г. Пролетарск, пр. 50 лет Октября, 43 «в»

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | | | | К, О, У, Г | Наличие пандуса и других средств подъема, поручней с двух сторон | капитальный |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть | | | | К, О | Наличие пандуса | капитальный |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | | | | Г, К, О, У | Наличие площадки | капитальный |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | | | | Г, К, О, У | Наличие приборов и устройств закрытия дверей | капитальный |
| 2.5 | Тамбур | есть | | | | Г, К, О, У | Наличие тамбура | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Вход (входы) в здание | ДП-И (К, О, У) | | | Ремонт (капитальный) |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступно полностью избирательно для инвалидов с нарушениями умственного развития. Возможно доступность полностью всем при проведении текущего и капитального ремонта.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «28» января 2025 г.

## I. Результаты обследования:
## 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Спортивный центр с бассейном МБУ ДО СШ г .Пролетарска,
347540, Ростовская область, г. Пролетарск, пр. 50 лет Октября, 43 «в»
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | | | Отсутствие звуковых информаторов. | К<br>С | Наличие должной ширины по пути движения кресла-коляски.<br>Установка звуковых информаторов. | Теку щий ремон т |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | | | | К | Наличие ширины марша в соответствии с нормативами | |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | | | | К, О | | |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | | Отсутствие лифта | К, О, С | Строительство лифта | Техни чески е решен ия не возмо жны |
| 3.5 | Дверь | есть | | | Полотно дверей не защищено противоударной полосой до 0,3м от уровня пола<br>Отсутствие прозрачных дверей | К, С | Установка дверей с полотном защищенным противоударной полосой до 0,3м от уровня пола<br>Установка прозрачных дверей | капит альны й |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | | | | все | Наличие противопожарной самозакрывающей ся двери | капит альны й |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | Отсутствие розеток и выключателей на высоте 0,8м от пола | | установка розеток и выключателей на высоте 0,8м от пола | текущий |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (К, О, У) | | | Технические решения невозможны |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступно полностью избирательно для инвалидов с нарушениями умственного развития. Для организации доступности полностью всем необходима реконструкция здания с увеличением ширины лестничных маршей, коридоров, монтаж лифтов.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «28» января 2025 г.

## I. Результаты обследования:
## 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
## Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Спортивный центр с бассейном МБУ ДО СШ г .Пролетарска,
347540, Ростовская область, г. Пролетарск, пр. 50 лет Октября, 43 «в»
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | нет | | | | | | |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | | . | Высота расположения розеток и выключателей не соответствует требованиям. | Г, К, О, С, У | Выполнить согласно нормативу | Капитальный ремонт |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | | | | | | |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | | | | | | |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | Отсутствие информирующих обозначений | все | Наличие информирующих обозначений | Текущий и капитальный ремонт |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Зона целевого назначения здания (целевого) посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов | ДП-И (К, О, У) | | | Ремонт (текущий и капитальный) |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступно полностью избирательно для инвалидов с нарушениями умственного развития. Возможно доступность полностью всем при проведении текущего и капитального ремонта.

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «28» января 2025 г.

## I. Результаты обследования:

### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

| **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет | | | | | | |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I I– места приложения труда | | | | Ремонт (текущий и капитальный) |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступно полностью избирательно для инвалидов с нарушениями умственного развития. Возможно доступность полностью всем при проведении текущего и капитального ремонта.

Приложение 4 (III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «28» января 2025 г.

## I. Результаты обследования:

### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
### Вариант III – жилые помещения

| **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет | | | | | | |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III– жилые помещения | | | | Капитальный ремонт |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Возможно доступность полностью всем при проведении капитального ремонта.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «28» января 2025 г.

## I. Результаты обследования:
## 5. Санитарно-гигиенических помещений

Спортивный центр с бассейном МБУ ДО СШ г. Пролетарска,
347540, Ростовская область, г. Пролетарск, пр. 50 лет Октября, 43 «в»
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | | | Отсутствие специальных требований для отдельных категорий инвалидов | К | Полная перестройка в соответствии с действующими требованиями | капитальный |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | есть | | | Отсутствие специальных требований для отдельных категорий инвалидов | К | Полная перестройка в соответствии с действующими требованиями | капитальный |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | - | | Отсутствие специальных требований для отдельных категорий инвалидов | К | Оборудование гардеробных | капитальный |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | | | Отсутствие специальных требований для отдельных категорий инвалидов | К | Реконструкция помещений | капитальный |

## II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (к) | | | Ремонт (капитальный) |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Возможно доступность полностью всем при проведении капитального ремонта.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «28» января 2025 г.

## I. Результаты обследования:
## 6. Системы информации на объекте

Спортивный центр с бассейном МБУ ДО СШ г. Пролетарска,
347540, Ростовская область, г. Пролетарск, пр. 50 лет Октября, 43 «в»
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | | | Отсутствие необходимых визуальных средств | К, О, С, Г | Размещение визуальных средств | текущий |
| 6.2 | Акустические средства | нет | | | Отсутствие необходимых акустических средств | К, О, С, Г | Размещение акустических средств | текущий |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | | | Отсутствие необходимых тактильных средств | К, О, С, Г | Размещение тактильных средств | текущий |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | нет | | | | | | текущий ремонт |

## II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Системы информации на объкте | ДП-И (К, О, С, Г) | | | Ремонт (текущий) |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступно полностью избирательно для инвалидов с нарушениями умственного развития. Возможно доступность полностью всем при проведении текущего ремонта.

Приложение А.5

**Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на территории Спортивного центра с бассейном МБУ ДО СШ г. Пролетарска, на 2025 год**

| №№ п/п | Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте | Адрес объекта | № паспорта доступности объекта | Плановые работы | | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) *** | Финансирование | | Ответственный исполнитель, соисполнители | Дата текущего контроля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Содержание работ* | Вид** работ | | Объем, тыс.руб. | Источник | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Спортивный центр с бассейном МБУ ДО СШ г. Пролетарска | 347540, Ростовская область, г.Пролетарск, пр. 50 лет Октября, 43 «в» | № 2 | | | | | | | |
| | | | | Установка приборов и устройств для открывания и закрытия дверей | ТР | ДП-И | | | | |
| | | | | Установка звуковых информаторов. | ТР | ДП-И | | | | |
| | | | | Установка дверей с полотном, защищенным противоударной полосой до 0,3м от уровня пола. | ТР | ДП-И | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Наличие информирующих обозначений. | ТР | ДП-И | | | | |
| | | | | Обеспечение специальной мебелью. | ТР | ДП-И | | | | |
| | | | | Оборудование гардеробных. | КР | ДП-И | | | | |
| | | | | Размещение визуальных средств | ТР | ДП-И | | | | |
| | | | | Размещение акустических средств | ТР | ДП-И | | | | |
| | | | | Размещение тактильных средств | ТР | ДП-И | | | | |
| | | | | Приведение высоты расположения розеток и выключателей в соответствие с требованиями. | ТР | ДП-И | | | | |

***Примечание:*** *структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ*

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: **ТР** – текущий ремонт
**ПСД** – подготовка проектно-сметной документации
**Стр** - строительство
**КР** – капитальный ремонт
**Рек** – реконструкция
**Орг** – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** - доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

Приложение А.1

**РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ**

**в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН**

**Часть 1**

| | **1. Общие сведения об объекте** | | | | | | **2. Характеристика деятельности** (по обслуживанию населения) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование (вид) ОСИ | Адрес ОСИ | № паспорта доступности ОСИ | Название организации, расположенной на ОСИ | Форма собствен-ности | Вышестоящая организация | Виды оказываемых услуг | Категории населения | Категории инвалидов | Испол-нитель ИПР (да, нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Объект образования | 347544, Ростовская область, г.Пролетарск, пр. 50 лет Октября, 43 «в» | 1 | МБУ ДО СШ г. Пролетарска | Муниципальная | Районный отдел образования Администрации Пролетарского района | Дополнительное образование детей и взрослых | Все категории | | да |

***Примечание:*** *Внутренняя структура Реестра ОСИ (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного списка по основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН:*

*1 раздел – объекты здравоохранения*
*2 раздел - объекты образования*
*3 раздел - объекты социальной защиты населения*
*4 раздел - объекты физической культуры и спорта*
*5 раздел - объекты культуры*
*6 раздел – объекты связи и информации*
*7 раздел – объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры*
*8 раздел – жилые здания и помещения*
*9 раздел - объекты потребительского рынка и сферы услуг*
*10 раздел – места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)*

**РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ**
**в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН**

**Часть 2**

| | 3. Состояние доступности объекта | | | 4. Управленческое решение | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Вариант обустройства объекта[1] | Состояние доступности (в т. ч. для различных категорий инвалидов)[2] | Нуждаемость и очередность адаптации | Виды работ по адаптации[3] | Плановый период (срок) исполнения | Ожидаемый результат (по состоянию доступности)[4] | Дата контроля | Результаты контроля[5] | Дата актуализации информации на Карте доступности субъекта РФ |
| 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Б | ДП-И (К, О, У) | Нуждаемость не первоочередная | Ремонт (текущий, капитальный) | 2026 год | ДП-И (К, О, С, Г) | 2026 год | | |
| | | | | | | | | | |

[1] указывается один из вариантов: **«А», «Б»**

[2] указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** - доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно;

[3] указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

[4] указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** - доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно

[5] дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) – аналогично гр.17

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 637169070395222286625677634188342639552626549 28

Владелец Липодаев Валерий Васильевич

Действителен С 25.02.2025 по 25.02.2026